



## **Registre d'accessibilité**

### **Centre Médical**



## Descriptif de l'établissement

**Raison sociale :** Cabinet médical

**Adresse :** 1 Place du Pratelli, 76160 PREAUX

**Téléphone :**

**Fax :**

**Site internet :**

**Email :**

**Nom du représentant de la personne morale :** Madame Anne-Marie DELAFOSSE

**Siret :** 217 605 096 000 15

**Activité :** Cabinet Médical

**L'établissement fait-il partie de la 5<sup>ème</sup> catégorie :** OUI

**Effectif de L'ERP :** Personnel : 5      Public :                      Total :

**L'ERP possède plusieurs niveaux :** NON

**Un document tenant lieu d'Agenda d'Accessibilité Programmé Ad'AP a été établi :** OUI

Le cabinet est en service depuis mars 2017. Il répond aux normes.

**Registre de sécurité :** OUI

## **SIGNALETIQUE**

- Signalétique indiquant les changements de direction et les accès
- Signalétique lisible et visible (hauteur et type des caractères, au regard des distances)
- Typographie de couleur contrastée selon le type de support

**CONFORME : OUI**

## **ECLAIRAGE**

- Cheminement extérieur 20 lux
- Circulation piéton/ voiture 50 lux
- Circulation intérieure 100 lux
- Escalier et équipement 150 lux
- Poste ou banque d'accueil 200 lux

**CONFORME : OUI**

## **CHEMINEMENT**

- sol stable, non meublé et sans trou ou ressaut > à 2 cm
- largeur du cheminement de 1.20 m (tolérance 0.90cm sur une courte distance)
- absence d'élément en saillie
- dévers sur les cheminements
- espaces de giration à chaque choix d'orientation et tous les 6 à 8m
- éléments de guidage de couleur contrastée
- revêtements sans gêne visuelle ou acoustique
- hauteur de passage libre

**CONFORME : OUI**

## **VIDE BORDANT LE CHEMINEMENT**

**CONFORME : PAS CONCERNÉ**

## **PARKING**

- places localisées à proximité de l'entrée : 1
- largeur 3.3 m
- marquage au sol + signalétique verticale
- raccordement au cheminement sans ressaut > 2 cm

**CONFORME : OUI**

## **PORTAIL ET PORTE ADAPTEE**

- Portail facilement manœuvrable
- Espaces de manœuvre devant et derrière (1.70 et 2.20 m)
- Largeur de passage utile d'un battant 0.77m à minima
- Hauteur de poignée (0.90 m et 1.30)

**CONFORME : OUI**

## **ASCENSEUR ET PLATEFORME ELEVATRICE**

**CONFORME : PAS CONCERNÉ**

## **ESCALIER < 3 MARCHES**

**CONFORME : PAS CONCERNE**

## **PLAN INCLINE, RAMPE FIXE OU AMOVIBLE**

- Pente inférieure à 6%

**CONFORME : OUI**

## **DISPOSITIF DE COMMANDE**

**CONFORME : PAS CONCERNÉ**